



**ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА  
ГОРОДА МОСКВЫ  
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)**

ул. Брасская, д.9, Москва, 121059, телефон: (499) 240-03-12, факс: (499) 240-03-62, e-mail: stroinadzor@mos.ru  
http://www.mos.ru/stroinadzor, ОКПО: 40150382, ОГРН 1067746784390, ИНН/КПП: 7730544207/773001001

**УТВЕРЖДЕНО**

Распоряжением Мосгосстройнадзора  
от "20" апреля 2018 г. № 101-13-Р/300

Номер дела 29370  
Экземпляр № 1

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ  
ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ, ИНЫХ  
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В ТОМ  
ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И  
ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**

г. Москва

(место составления)

"20" апреля 2018 г.

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано Обществу с ограниченной ответственностью  
"АГ РОСТРОЙ"

(наименование застройщика или заказчика)

ОГРН 1055005604400, ИНН 5030048672.

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

125466, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 25, тел. (495) 782-15-00;

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

и подтверждает, что объект капитального строительства Инженерное обеспечение  
застройки. Этап I.1

(наименование объекта капитального строительства,

Котельная на 32 мВт № 8 по ГП. КОС-1 2000 м3/час, № 9 по ГП. ЛОС-1 180 л/с, № 10 по  
ГП. Водопровод: труба ПГО d110 – 423,92 п.м. Хозяйственно-бытовая канализация: труба  
канализационные РР К 2-Кан с муфтой DN200 – 337,95 п.м.; колодцы пластиковые DIAMIK.  
Дк-1000 – 253 шт., Дк-600 – 199 шт.; колодец КПП – 1 шт. Ливневая канализация: труба  
канализационные РР К 2-Кан с муфтой DN250 – 1247,45 п.м.; колодцы пластиковые  
DIAMIK. Дк-1000 – 250 шт., Дк-600 – 168 шт. Тепловая сеть: труба ст. ППУ-ПГО: 4 x d426 –  
211 п.м., 2 x d426 – 1872,09 п.м., 2 x d273 – 68,04 п.м., 2 x d219 – 176,27 п.м., 2 x d159 –  
167,95 п.м., 2 x d133 – 32,57 п.м., 2 x d108 – 113,57 п.м., 2 x d57 – 45,7 п.м. КЛ – 10 кВ кабель  
АСБл-10 3x120 – 4537,9 п.м. КЛ – 0,4 кВ: кабель АПвб0Пвн-1: 4x240 – 4069,38 п.м.; 4x185 –  
494 п.м.; 4x150 – 6754 п.м.; 4x120 – 5660 п.м.; 4x70 – 956 п.м.; 4x50 – 1543 п.м.; 4x35 – 1560

п.м.: 4x25 – 3272 п.м.: 4x16 – 1600 п.м.: кабель ПвБбПв-1 4x240 – 160 п.м.

основные характеристики объекта капитального строительства)

расположенный по адресу: д.Ивановское (ГАО, поселение Первомайское)

(почтовый)

Москва, ГАО, район Первомайское, Ивановское дер.

и строительный)

Разрешение на строительство

№ RU77227000-007964 от 23.04.2013 Мосгосстройнадзором до 30.12.2019

(номер, дата выдачи, кем выдано и срок действия)

Положительное заключение экспертизы проектной документации, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии с требованиями статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации

4-1-1-0359-14 от 05.08.2014, ООО "Национальная экспертная палата" (ООО "НЭП")

(номер и дата выдачи, кем выдано)

Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит государственной экологической экспертизе

(номер и дата выдачи, кем выдано)

Начало строительства

15.08.2013

(дата начала работ)

Окончание строительства

15.06.2015

(дата окончания работ)

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям

технических регламентов и утвержденной проектной документации

(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил),

иных нормативных правовых актов, проектной документации)

Основанием для выдачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ являются:

Акт проверки № 2099/18 от 23.03.2018

(номер, дата акта проверки и пр.)

Главный специалист УНИИ

Должность

Личная подпись

Николаев А.В.

Ф.И.О.

Консультант УСН

Должность

Личная подпись

Евтушок Д.А.

Ф.И.О.

Заведующий сектором УПН

Должность

Личная подпись

Салков А.А.

Ф.И.О.

Главный специалист УСН

Должность

Личная подпись

Чумаков С.И.

Ф.И.О.

Экземпляр заключения получил:

Должность

Личная подпись

Ф.И.О.